



Katowice, dnia 04 sierpnia 2015 r.

TS/057/4122/2015/5

KANCELARIA OGÓLNA URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	
Wpłynęło:	10. 08. 2015 / 413/6
Przydzielono:	KPr Prezydent Miasta
Podpis:	

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.  
ul. Roździeńskiego 38  
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE

Odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce w dniu dzisiejszym i do pisma z dnia 04.08.2015 r. znak TT/645/2736/08/15 Górnos Śląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pragnie poinformować, że przyczyną zakłóceń w dostawie wody było znaczne zwiększenie rozborów wody w ciągu doby w porównaniu do normalnych warunków funkcjonowania systemu. Podwyższone temperatury powietrza spowodowały większe pobory wody z sieci, a tym samym znaczne zwiększenie przepływu wody w sieci magistralnej i spadki ciśnień w systemie dystrybucji. Dodatkowo, u niektórych Odbiorców, zaobserwowano chwilowe nagłe zapotrzebowanie na wodę związane z lokalnymi potrzebami końcowych Klientów.

W wyniku zwiększonych przepływów i zmian w układzie ciśnień nastąpiło zerwanie ze ścianek wodociągu DN 800 mm relacji SUW Bibiela – Piekary Śląskie luźnych związków mineralnych i podwyższenie w dostarczanej wodzie parametrów barwy, mętności, żelaza i manganu. Woda była bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Jednocześnie pragniemy przeprosić Państwa i Mieszkańców za zakłócenia w dostawie wody w dniu dzisiejszym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pani Sława Umińska-Duraj  
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Kopie:

1. OSM Bytków, Chropaczów
2. TP, TS aa

Wiceprezes Zarządu  
ds. Technicznych

Janusz Ogiegło

Osoba do kontaktu: Bożena Czechowska tel. 32 60 38 716, email: b.czechowska@gpw.katowice.pl